УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района»

_____Э.А. Бикташева

«30» 09 2022г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 11

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Библиотека имени А.Казанцева муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района»**
1.2. Адрес объекта: **628250, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, п. Пионерский, ул. Ленина 20**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание , _____ кв.м
- часть здания на **3 этаже**, **499,9 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка **нет**;
1.4. Год постройки здания **2013 г.**, последнего капитального ремонта **нет**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **нет**_, *капитального* **нет**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района»; краткое наименование МБУК МБСР.**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **628240, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Советский, ул. Кирова,8В**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **безвозмездное пользование.**
1.9. Форма собственности - **государственная.**
1.10. Территориальная принадлежность - **муниципальная**
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **Департамент социального развития администрации Советского района**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **628240, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, дом №11 В, тел. 8-(34675)5-54-71**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности – **культура.**
2.2 Виды оказываемых услуг: **библиотечное обслуживание, библиографическое и информационное обслуживание пользователей. Список услуг: информирование пользователей о ресурсах библиотеки (составе фонда, перечне услуг, режиме работы); консультативная помощь в поиске и выборе источников информации, предоставление во временное пользование документов из фондов библиотеки; получение документов или их**

копий по межбиблиотечному абонементу. Муниципальные услуги оказываются бесплатно. Дополнительные услуги оказываются платно, согласно утвержденному Прейскуранту.

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, на дому, дистанционно.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все категории граждан с 15-ти летнего возраста.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на коляске.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность среднее количество посещений в день 40 посетителей/вместимость 40/пропускная способность 70

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – **да.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту: С использованием пассажирского транспорта до объекта: Любым пассажирским транспортом до остановки «Дом культуры «Импульс»», а так же на маршрутном такси по маршруту «Советский – Таежный».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **нет.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **106 м**

3.2.2 время движения (пешком) **3-5 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**.

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**.

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть** (есть съезды, но не на парковку)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п\п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,С,У,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О, Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С,У,Г)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,С,У,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,С,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ- территория, прилегающая к зданию после текущего ремонта (выравнивания путей движения) будет доступно полностью для всех. Вход в здание требует текущий ремонт. Тамбур соответствует параметрам доступности. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ–И (К,О,Г,С,У), Система информации на объекте ДЧ-И (Г, У,К,О). пути движения к объекту ДЧ-В после устранения перепадов высоты при текущем ремонте- ДП-В. Необходим локально-сметный расчет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	**Все зоны и участки**	ТР, не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения ***2022-2025гг.***

в рамках исполнения Муниципальной программы «Доступная среда». Постановление администрации Советского района от 29.10.2018 № 2326.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**. Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **дата** _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «30» 09 2022 г.,

2. Акта обследования объекта: № 3 акта 18 от «30» 09 2022 г.,

3. Решения Комиссии _____ от «30» 09 2022 г.,

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК МБСР

_____ Э.А. Бикташева

«30» сентября 2021г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 11

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Библиотека имени А. Казанцева муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района»**
1.2. Адрес объекта **628250, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, п. Пионерский, ул. Ленина 20**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____кв.м
- часть здания на **3 этаже**, **499,9 кв. м**
- наличие прилегающего земельного участка **нет**; ___ кв. м
1.4. Год постройки здания: **2013 г.**, последнего капитального ремонта **нет**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* ***нет***_, *капитального* **нет**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): М**униципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района»; краткое наименование МБУК МБСР.**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **628240, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Советский, ул. Кирова,8В**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **безвозмездное пользование.**
1.9. Форма собственности - **государственная.**
1.10. Территориальная принадлежность - **муниципальная**
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): **Департамент социального развития администрации Советского района**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **628240, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, дом №11 В , тел. 8-(34675)–5-54-71**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности – **культура.**
2.2 Виды оказываемых услуг: **библиотечное обслуживание, библиографическое и информационное обслуживание пользователей. Список услуг: информирование пользователей о ресурсах библиотеки (составе фонда, перечне услуг, режиме работы); консультативная помощь в поиске и выборе источников информации, предоставление во временное пользование документов из фондов библиотеки; получение документов или их копий по межбиблиотечному абонементу. Муниципальные услуги оказываются бесплатно. Дополнительные услуги оказываются платно, согласно утвержденному Прейскуранту**.

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, на дому, дистанционно.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все категории граждан с 15-ти летнего возраста.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на коляске**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **среднее количество посещений в день 40 посетителей/вместимость 40/пропускная способность 70**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – **да**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту: С использованием пассажирского транспорта до объекта: Любым пассажирским транспортом до остановки «Дом культуры «Импульс»», а так же на маршрутном такси по маршруту «Советский – Таежный»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **нет.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **106 м**

3.2.2 время движения (пешком) **3-5 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**.

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**.

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть** (есть съезды, но не на парковку)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта**
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается

8.	**Все зоны и участки**	не нуждается, ТР,

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК МБСР

_____ Э.А. Бикташева

«30» декабря 2022 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 11

«30» декабря 2022 г.

РФ ХМАО – ЮГРА
Советский район
Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Библиотека имени А.Казанцева муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района»**
1.2. Адрес объекта **628250, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, п. Пионерский, ул. Ленина 20**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, _____кв.м
- часть здания на **3 этаже**, **499,9 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка: **нет**;
1.4. Год постройки здания: **2013 г** , последнего капитального ремонта: **нет**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **нет**, *капитального* **нет**
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **628240, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Советский, ул. Кирова,8В**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: среда деятельности – **культура**.
Виды оказываемых услуг: **библиотечное обслуживание, библиографическое и информационное обслуживание пользователей. Список услуг: информирование пользователей о ресурсах библиотеки (составе фонда, перечне услуг, режиме работы); консультативная помощь в поиске и выборе источников информации, предоставление во временное пользование документов из фондов библиотеки; получение документов или их копий по межбиблиотечному абонементу. Муниципальные услуги оказываются бесплатно. Дополнительные услуги оказываются платно, согласно утвержденному Прейскуранту**.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **Любым пассажирским транспортом до остановки Дом культуры «Импульс»», а так же на маршрутном такси по маршруту «Советский – Таежный»**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **нет.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **106 м**
3.2.2 время движения (пешком) **3-5 мин.**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**.
3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**.
3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть** (есть съезды, но не на парковку)
Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****	**Приложение**	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ –И (К,О,С,У,Г)	нет	1,5,6
2	Вход (входы) в здание	ДЧ –И (К,О,Г,У)	нет	2,3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ –И (К,О,С,У,Г)	нет	7,8,9, 10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ –И (К,О,С,У,Г)	нет	11,12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ –И (Г, С, У)	нет	13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (К,О,У,Г)	нет	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	нет	14,15

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ- территория, прилегающая к зданию после текущего ремонта (выравнивания путей движения) будет доступно полностью для всех. Вход в здание требует текущий ремонт. Тамбур соответствует параметрам доступности. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ–И (К,О,Г,С,У), Система информации на объекте ДЧ-И (Г, У,К,О). пути движения к объекту ДЧ-в после устранения перепаов высоты при текущем ремонте- ДП-В. Необходим локально-сметный расчет

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	**Все зоны и участки**	ТР, не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения ***2022-2025гг.***
в рамках исполнения Муниципальной программы «Доступная среда». Постановление администрации Советского района от 29.10.2018 № 2326.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП - В**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**.
4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*
_____
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;
4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

_____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

_____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте Пионерская детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» на 8 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ Пионерская детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры « Межпоселенческая библиотека Советского района» на ____л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

_____

_____

Руководитель рабочей группы:

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района»

Э.А. Бикташева _____

Члены комиссии:

Заведующий Советской центральной детской библиотеки

Горбунова О. А. _____

Помощник директора по административно-хозяйственной части

Идрисова В.Н. _____

Специалист в области охраны труда

Атиева Г.Р. _____

В том числе:

Член Советской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

Ковалева Л. М. _____

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название).

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 11

от «30» 09 2022 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта: Библиотека имени А.Казанцева муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района»
Адрес объекта: 628250, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.п. Пионерский, ул. Ленина, д.20.

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	нет	1, 14, 15	нет нарушений	Все категории	нет	нет
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	нет	2	Бордюры 0,10 м	К, О	Выравнивание путей	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1.4	Пандус (наружный)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1.5	Автостоянка и парковка	есть	нет	5,6	нет	все категории	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	нет		Перепады высоты на пути пешеходного перехода (высота тротуарного перекрытия 0,15 см)	К, О	Выравнивание путей	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающие к зданию (участка)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	нет	№ 1,2,4,5,6,14,15	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Территория, прилегающая к зданию после текущего ремонта (выравнивания путей движения) будет доступна всем. Необходим сметно-локальный расчет.**

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 11

от «30» 09 2022 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта: Библиотека имени А.Казанцева муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района»
Адрес объекта: 628250, Тюменская область, ХМАО- Югра, г.п. Пионерский, ул. Ленина, д.20.

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	нет	№2	ширина лестницы – 6 м; ширина марша – 1,9 м. отсутствуют поручни.	Д – И (Г, С, У)	установить поручни	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть	нет	№4	ширина пандуса – 1 м; длина пандуса – 4,5 м; высота поручней – 0,9 м.	К	установить поручни высотой 0,7 м.	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	нет	№2	глубина входной площадки – 4,8 м	К	нет	нет
2.4	Дверь (входная)	есть	нет	№ 2	2 двери, ширина – 1,46 м; обзор нормальный	К, О	нет	нет
2.5	Тамбур	есть	нет	-	Ширина тамбура –2,75 м, но при намокании становится скользким	К	Заменить покрытие на нескользящую поверхность	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	нет		Оборудовано по соответствующим параметрам, но необходимо заменить покрытие тамбура на нескользящее	К	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входов в здание	ДП-В	нет	№ 2,4	Оборудовано по соответствующим параметрам, но необходимо заменить покрытие тамбура на нескользящее

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Входы в здание доступны. Оборудовано по соответствующим параметрам, но необходимо заменить покрытие тамбура на нескользящее.**

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 11

от «30» 09 2022 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта: Библиотека имени А.Казанцева муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района»

Адрес объекта: 628250, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.п. Пионерский, ул. Ленина, д.20.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	нет	№ 7,8	Покрытие пола вестибюля при намокании становится скользким	нет	Заменить покрытие на нескользящее	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	нет	№ 8	нет	нет	нет	нет
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	нет	№ 7	нет	Все катег ории	нет	нет
3.5	Дверь	есть	нет	№ 9,10	высота порога 0,05 м	К,О	установить по параметрам доступности	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	нет	-	нет	К	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	нет		Покрытие тамбура при намокании становится скользким, высота порога 0,05 м	К,О	Заменить покрытие на нескользящее, установить по параметрам доступности	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания, в т.ч. путей эвакуации	ДЧ-И (К,О,С,У,Г)		7,8,9,10	ТР,

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Пути движения внутри здания текущего ремонта будут доступны всем. Необходим сметно-локальный расчет.**

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 11

от «30» сентября 2022 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта: Библиотека имени А.Казанцева муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района»
Адрес объекта: 628250, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.п. Пионерский, ул. Ленина, д.20.

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержа ние	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	нет		нет	нет	нет	нет
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	нет	11, 12	нет	нет	нет	нет
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	нет		нет	нет	нет	нет
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	нет		нет	нет	нет	нет
4.5	Кабина индивидуальног о обслуживания	нет	нет		нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	нет		нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ – И (О, С, Г, У)		11,12	нет

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (форма обслуживания с перемещением по маршруту) соответствует по нормативам доступности.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 11

от «30» сентября 2022г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	нет	нет	нет	нет

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 11

от «30» 09 2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	нет	нет	нет	нет

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 11

от «30» 09 2022 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта: Библиотека имени А.Казанцева муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района»
Адрес объекта: 628250, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.п. Пионерский, ул. Ленина, д.20.

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	нет	№ 13	размеры не соответствует параметрам доступности	К, О	установить универсальную кабину для всех категорий по параметрам доступности	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	нет	нет	не соответствует по нормативам доступности	К, О	установить индивидуальные кабины для категории (К,О,С)	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	нет	нет	размеры туалетных комнат не соответствуют параметрам доступности	Для всех категорий	установить универсальную кабину для всех категорий по параметрам доступности, Установить индивидуальные кабины для категории (К,О,С)	ТР

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	**Рекомендации**

Наименование структурно-функциональной зоны	**доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	**по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно – гигиенических помещений	К, О	нет	№11,20	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **санитарно - гигиенические помещения для категории (К,О,С) после текущего ремонта доступна всем.**

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 11

от «30» сентября 2022 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Наименование объекта: Библиотека имени А.Казанцева муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района»
Адрес объекта: 628250, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.п. Пионерский, ул. Ленина, д.20.

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	нет	нет	Нет элементов указателей и знаков, таблиц, световых маячков	Г	установить	ТР
6.2	Акустические средства	нет	нет	нет	Нет звуковых маячков	С	установить	ТР
6.3	Тактильные средства	нет	нет	нет	Нет информации о предоставлении услуг, маркировки на дверных ручках	С	установить	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	нет	нет	Нет элементов указателей и знаков, таблиц, световых маячков; нет информации о предоставлении услуг, маркировки на дверных ручках	С, Г	установить	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации	Г, С	нет	нет	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И**

(К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **системы информации на объекте для категории инвалидов Г, С. Необходим текущий ремонт.**

№ 1 Территория, прилегающая к зданию (участок)




№2 Вход (входы) в здание




№3 Вход (входы) в здание




4. Пандус (наружный)



№ 5 Автостоянка и парковка



№ 6 Автостоянка и парковка



№7 Лифт



№ 8 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)



№ 9 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)




№ 10 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)



№11 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)



№12 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)



№ 13 Санитарно - гигиенические помещения



№14 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)



15 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

